

АКТ №4 (ООО «Энергоэффект»)

обследования технического состояния объекта – ТП- 93 (08093)  
(с. Красный Ясыл, Ординский р-н, Пермский край).

25 июня 2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Технический директор

Начальник отдела эксплуатации

Старший мастер

Инженер-энергетик

Перминов О.В.

Фокин В.А.

Андронов А.В.

Быков М.И.

Провели обследование ТП-93 (08093) 10/0,4 кВ, установленной в с. Красный Ясыл (ул. Советская) на отпайке от ВЛ-10 кВ фид. 7 ПС "Красный Ясыл" 35/10 кВ, и изучили её техническое состояние. По результатам обследования объекта члены комиссии пришли к выводу, о необходимости включения мероприятия по реконструкции ТП-93 (08093) в проект инвестиционной программы ООО «Энергоэффект» на 2021-2025 годы.

№ п/п	Наименование объекта	Причины включения в ИП	Вид работ
1.	ТП- 93 (08093) (с. Красный Ясыл, установлена на отпайке от ВЛ-10 кВ фид. 7 ПС "Красный Ясыл" 35/10 кВ., ул. Советская)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дата ввода в эксплуатацию ТП- 93 (08093) (тип СКТП-160, с. Красный Ясыл) – 1965 г.;</li> <li>- в КТП установлен трансформатор ТМ-160 - 1965 года выпуска, имеет факты течи масла на местах сварки радиаторов и бака трансформатора, прогнивший корпус со сквозными отверстиями (закрыты деревянными заглушками);</li> <li>- в связи с использованием потребителями данной ТП резервом для общественно-значимого потребителя посёлка (ФАП), трансформатор работает в режиме предельной загрузки;</li> <li>- потребители – 1 юрид. лицо (социально-значимое – котельная Фельдшерско-акушерского пункта) и физические лица.</li> </ul>	- замена существующего трансформатора на ТМГ-160 10/0,4 кВ.
2		сопротивление изоляции обмоток трансформатора - 45 МОм.	

Технический директор

Начальник отдела эксплуатации

Старший мастер

Инженер-энергетик

Перминов О.В.

Фокин В.А.

Андронов А.В.

Быков М.И.